



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. (8-8652) 24-52-26, fax 32-43-21

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Ставропольскому краю

355000, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90, факс 8(865-2) 23-39-73
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Отдел надзорной деятельности Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по г.Невинномыску)

357100 г. Невинномысск, ул. Первомайская, 66, E-mail: Nevinka77@bk.ru, тел. (факс) 3-31-01

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Телефоны доверия:

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99

Южный региональный центр МЧС России 8(863) 240-66-10

ПРЕДПИСАНИЕ № 161 / 1 / 95

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 9 города Невинно-
мыска (МБОУ Гимназия №9 г.Невинномыска)

(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя (гражданина),

законный представитель – директор Сверкунова О.А.

владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Невинномыска по пожар-
ному надзору – начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г.Невинномыску)
Несмашного Д.М. № 161 от « 25 » июля 2017 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994
г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут «01»
августа 2017 г., с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут «24» августа 2017 г. проведена проверка
в отношении объекта защиты арендуемого или принадлежащего на праве собственности
дознавателем ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г.Невинномыску) Сыромятнико-
вым Игорем Владимирович МБОУ Гимназия №9 Невинномыска, ул. Чайковского, 2 А.

(должность, звание, ФИО государственного инспектора

по пожарному надзору, проводившего проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ Гимназия №9. Сверкунова О.А.

(указываются должности, ФИО лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности», ст. 4, ч. 1 ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обя-
зательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требо- ваний пожарной безопасности с ука- занием мероприятия по его устране- нию и конкретного места выявлен- ного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федера- ции и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устра- нения на- рушения требования пожарной безопасно- сти	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы- полнение)
1	2	3	4	5
	Не допускать эксплуатацию све- тильников без защитных плафо-	ФЗ от 22.07.2008года №		

1.	нов (рассеивателей), предусмотренных конструкцией данных светильников помещении санузла.	123-ФЗ ст. 151 ч. 1, ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 2; Правила противопожарного режима в РФ п. 42 в)	12.12.2017	
2.	Оборудовать двери эвакуационных путей в полном объеме оборудованы приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 151 ч. 1, ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 2; СНиП 21-01-97 п. 6.18*.	12.12.2017	
3.	Произвести эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы здания не реже 1-го раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний.	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 151 ч. 1, ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 2; Правила противопожарного режима в РФ п.24.	12.12.2017	
4.	Нанести двери производственного помещения (мастерская) на 1-ом этаже обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 151 ч. 1, ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 2; Правила противопожарного режима в РФ п.20.	12.12.2017	
5.	Произвести очистку объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 151 ч. 1, ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 2. Правила противопожарного режима в РФ п. 77.	12.12.2017	
6.	При изменении объемно-планировочных и конструктивных решений обеспечить выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом применительно к новому назначению этого помещения (использование помещения санузла под хранение различных материалов)	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 151 ч. 1; ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 2; ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 80 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ);	12.12.2017	
7.	Первичные средства пожаротушения (огнетушители) установить на видном месте, таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м. от пола при помощи устройства предотвращающие падение.	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 151 ч. 1, ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 2; НПБ 166-97 п.6.7	12.12.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

дознаватель ОНД по г. Невинномысску

(должность, Ф.И.О. гос.инспектора)

Сыромятников И.В.

по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.И.

« 24 » 08 20 12 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ (подпись)

директор МБОУ Гимназия № 9

(должность, Ф.И.О.)

Сверкунова О.А.

« 24 » 08 20 12 г.

Результаты внепланового мероприятия по контролю за исполнением предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

№ п/п	Номера не выполненных пунктов	Должность Ф.И.О. лиц проводивших внеплановую проверку	Дата проверки, подпись, личная печать инспектора ГПН	С результатом проверки ознакомлен(ы):	Дата ознакомления, подпись
1	2		3		4